

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в г. Глазове
427620, г. Глазов, ул. Кирова, 27а.
ф. (34141) 2-79-62.

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 5670 от 23.07.2021

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

При обследовании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 27» (далее МБДОУ д/с № 27) ОГРН 1021801094369 ИНН 1829010813; юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, проезд Монтажников, д. 6а выявлены нарушения нормативных документов

1. В групповых игровых комнатах: №№ 3,4,5,6; группа № 5, раздевальная в групповой ячейке; в спальне групп: №№ 3,4,6,1 параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел v, таблица 5.54 п. 10, п. 14.

2. В группе № 5, раздевальная в групповой ячейке; спальная групп №№ 1, 3, 4, 5, 6 коэффициент пульсации не соответствуют требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел v, таблица 5.54 п. 10, п. 12, п. 14.

Что является нарушением СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.8.1, абз. 3 п. 2.8.5

3. В детском саду в группах № 1, № 3, № 5, № 6 в спальнях, кровати стоят вплотную к отопительным приборам и наружным стенам, что является нарушением СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели Таблица 6.2

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предписываю:

1. Освещенность и пульсацию в вышеуказанных группах МБДОУ д/с № 27 привести в соответствие требованиям СП 2.4.3648-20,
2. В детском саду в группах № 1, № 3, № 5, № 6 в спальнях, кровати расположить в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21,

Срок исполнения – до 16.06.2022

О ходе выполнения предписания представить письменную информацию в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове до 16.06.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МБДОУ д/с № 27

юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, проезд Монтажников, д. 6а
фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, проезд Монтажников, д. 6а

Копию настоящего предписания получил(а):

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

(подпись)


Неисполнение в установленные сроки законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства - влечет административную

ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в г. Глазове

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



(подпись)

А.Н.Артемов

(фамилия, имя, отчество)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, проезд Монтажников, д. 6а